


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Lidická, 1005, 1006, 1007
 PSČ, místo: 295 01, Mnichovo Hradiště
 K.ú., parcelní č.: Mnichovo Hradiště (697575), 2725
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztázná plocha: 2337



m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



D
103


Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 221.4
 elektřina: 7.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46	W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	54.9	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	98.0	kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	86.9	kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-		
	Nucené větrání	-		
	Úprava vlhkosti	-		
	Příprava teplé vody	7.83	kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.22	kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Ondřej PODZIMEK

Osvědčení č.: 0583

Kontakt: projekce@podzimek.net

Ev. č. průkazu: 1334

Vyprojektováno dne: 12.09.2022
 stavebních konstrukcí

Podpis: **ING. ONDŘEJ PODZIMEK**

Prmyslova 770, Mnichovo Hradiště
 IČO 450 964 73, DIČ CZ6612310816
 tel./fax 326 774 784, E-mail projekce@podzimek.net